



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NOWYM DWORZE
GDAŃSKIM**

Nowy Dwór Gdański, dnia 17.02.2022r.

HK.9022.1.15.2022.JS.1 *355*

**Gmina Stegna
ul. Gdańska 34
82-103 Stegna**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim w załączeniu przesyła „Ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi terenie Gminy Stegna za rok 2021” dokonaną w oparciu o badania realizowane w ramach programu kontroli jakości wody do spożycia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim.

*Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Gdańskim
dr Tomasz Bojar-Fijałkowski*

Otrzymują:

1. Gmina Stegna: gmina@stegna.pl
2. HK a/a

Ocenę obszarową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Stegna za rok 2021

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 195) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim dokonał obszarowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Stegna.

Mieszkańców Gminy Stegna w wodę do spożycia zaopatruje 1 wodociąg publiczny oraz 1 indywidualne ujęć wody (Tabela 1).

Tabela 1. Wykaz producentów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w powiecie nowodworskim.

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody do spożycia	Nazwa wodociągu	Produkcja wody w m ³ /dobę	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę do spożycia	Miejscowości zaopatrywane w wodę	Metody uzdatniania wody
Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ul. Warszawska 28 82-100 Nowy Dwór Gdański	CWŻ	9000	9357	Gmina Stegna: Bronowo, Broniewo, Szarpawa, Wiśniówka, Chełmek, Chełmek-Osada, Chorążówka, Drewnica Dworek, Wybicko, Stare Babki, Głobica, Izbiska, Jantar, Jantar-Leśniczówka, Junoszyno, Mikoszewo, Niedźwiedzica, Niedźwiedzówka, Przemysław, Rybina, Popowo, Stegienka, Stegienka-Osada, Stegna, Stobiec, Świerznica, Tujsk, Nowotna, Żuławki, Książęce Żuławy	Odżelazianie, odmanganianie
Zakład Produkcji Skórzanej Stefan Nowiński ul. Kamienna 14A 82-300 Elbląg	WL OW Bursztyn	<10	Mieszkańcy OW Bursztyn	Teren ośrodka wczasowego w Stegnie	Odżelazianie, odmanganianie

Na przestrzeni 2021 roku w ramach kontroli urzędowej jakości wody do spożycia pobrano 8 próbek do badań bakteriologicznych i 8 próbek do badań fizykochemicznych. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przedstawia się następująco:

1. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych dla wskaźników fizykochemicznych.
2. Przekroczenia wartości dopuszczalnych dla wskaźników bakteriologicznych stwierdzono w 2 próbach (tj. 25% wszystkich badań).
3. W odniesieniu do parametrów bakteriologicznych przekroczenia wartości dopuszczalnych stwierdzono dla bakterii grupy coli.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i zarządzający indywidualnym ujęciem wody na przestrzeni 2021 roku przeprowadziły w ramach kontroli wewnętrznej badania 59 próbek do badań bakteriologicznych i 3 próbki do badań fizykochemicznych. Próbki wody pobierane były w ustalonych punktach poboru zgodnie z opracowanym harmonogramem i częstotliwością zależną od produkcji wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) przedstawia się następująco:

1. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych dla wskaźników fizykochemicznych.
2. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych dla wskaźników bakteriologicznych.

Tabela 2. Charakterystyka jakości wody produkowanej przez poszczególne wodociągi na terenie Gminy Stegna i ich ocena końcowa za 2021r.

Nazwa wodociągu	Parametry nie odpowiadające wymaganiom w ciągu roku	Postępowanie administracyjne prowadzone przez PPIS	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo	Ocena końcowa jakości wody do spożycia
CWŻ	Bakterie grupy coli (norma: 0 jtk/100ml): 1 jtk/100ml	Nie prowadzono	Badanie powtórne nie wykazało przekroczenia badanego parametru	Woda przydatna do spożycia
WL OW Bursztyn	Wszystkie próby odpowiadały wymaganiom	Nie prowadzono	Nie prowadzono	Woda przydatna do spożycia

Na terenie Gminy Stegna nie zgłoszono żadnych reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

W żadnej z pobranych próbek na przestrzeni 2009-2021 roku nie stwierdzono obecności arsenu, boru, chromu, cyjanków, kadmu, niklu, ołowiu, rtęci, selenu, sodu, benzo(a)pirenu, ΣWWA, ΣTHM. W 2021 roku nie stwierdzono obecności benzenu, chlorku winylu, 1,2-dichloroetanu.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Dworze Gdańskim
dr Tomasz Bęjar-Fijałkowski